

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ RU C-RU.ПБ37.В.01653/26



ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС" (ООО "СЕН-ГОБЕН СТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОДУКЦИЯ РУС"). Место нахождения и адрес юридического лица: 140301, РОССИЯ, МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г. ЕГОРЬЕВСК, УЛ. СМЫЧКА, Д. 60. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1025001466379. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 5011020537. Телефон: +7 (495) 228-81-10, адрес электронной почты certificate@vetonit.com.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ИЗОРОК". Место нахождения: ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, М.Р-Н ТАМБОВСКИЙ, С.П. ЦНИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ. Адрес юридического лица: 392526, РОССИЯ, ТАМБОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, Г.О. ГОРОД ТАМБОВ, ЗОНА ПРОМЫШЛЕННАЯ, Д. 2. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1026800885913. Уникальный идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 7714181115.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью "НПО ПОЖЦЕНТР". ОГРН: 1077759457489. ИНН: 7719646780. Место нахождения: Г. Москва. Адрес юридического лица: 111524, РОССИЯ, Г.Москва, МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОКРУГ ПЕРОВО вн. тер. г., УЛ ПЕРОВСКАЯ, Д. 1, СТР. 10. Адрес места осуществления деятельности: 111524, РОССИЯ, Г Москва, ул Перовская, дом 1 строение 10, эт. 1, помещение I, комнаты: 1-7. Телефоны: +74953089208, +74957968934, +74957740118, адрес электронной почты: firecert@gmail.com. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Плиты минераловатные теплоизоляционные Vetonit (Ветонит) на полимерном связующем, марок: Оптимал (без покрытия, плотность 33 ± 7 кг/м³, содержание органических веществ не более 3% по массе), Лайт, Акустик (без покрытия, плотность 35 ± 5 кг/м³, содержание органических веществ не более 3% по массе), Стандарт (без покрытия, плотность 44 ± 7 кг/м³, содержание органических веществ не более 3,5% по массе), Венти Оптимал (без покрытия, плотность 75 ± 10 кг/м³; 85 ± 10 кг/м³, содержание органических веществ не более 4% по массе), Венти (без покрытия, плотность 90 ± 15 кг/м³; 100 ± 10 кг/м³, содержание органических веществ не более 4% по массе), Фасад-Мастер (без покрытия, плотность 105 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад (без покрытия, плотность 125 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад-Плюс (без покрытия, плотность 140 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад-Оптима (без покрытия, плотность 115 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф Н Оптимал (без покрытия, плотность 100 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф Н (без покрытия, плотность 115 ± 20 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф (без покрытия, плотность 135 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф В Оптимал (без покрытия, плотность $155 (-10/+15)$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Руф В (без покрытия, плотность 175 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Флор (без покрытия, плотность 115 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Сэндвич Оптимал (без покрытия, плотность 90 ± 10 кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Сэндвич С (без покрытия, плотность $105 (-15/+10)$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), Фасад Стронг (без покрытия, плотность 145 ± 15 кг/м³, содержание органических веществ не более 5% по массе), Клин (Уклон 2.5%) и Клин (Уклон 4.2%) (без покрытия, плотность $100-175 \pm 15$ кг/м³, содержание органических веществ не более 4,5% по массе), выпускаемые по ТУ 23.99.19-204-56846022-2024 с изм. №1 «Плиты минераловатные теплоизоляционные на полимерном связующем. Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2: 23.99.19.110

код ТН ВЭД ЕАЭС:

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний: №№ 13110/РС, 13111/РС, 13112/РС, 13113/РС, 13114/РС от 21.09.2026 Независимой испытательной лаборатории пожаровзрывобезопасности ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН28; Акт о результатах анализа состояния производства № 5509-АПИ/3 от 12.11.2025 органа по сертификации ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ37. Примененная схема сертификации 4с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ

ГОСТ 30244-94 "Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть" (пункт 5.1) - негорючие (НГ).
Условия хранения: в сухом, крытом помещении в упакованном виде, быть изолированы от воздействия прямых солнечных лучей. Рекомендуемая температура хранения материала от -35 °С до +35 °С, при относительной влажности не более 75%.
Гарантийный срок хранения: 8 (восемь) месяцев со дня изготовления, в сухом, крытом помещении; 6 (шесть) месяцев со дня изготовления, под навесом или на открытой площадке.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 28.09.2026 по 27.09.2031



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

Эксперт-аудитор
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

Литвинов Вячеслав Алексеевич

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)

Сорокина Н.Н.

(фамилия, имя, отчество)
(последнее при наличии)